

АКТ ПРОВЕРКИ № 78-02-07-89

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в
Выборгском и Калининском районах
Санкт-Петербург, Удельный пр., дом 20
(Место составления акта)

«05» марта 2018 г.
17 часов 00 минут
(время начала составления акта)

На основании Распоряжения заместителя руководителя Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу – заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Смирновой Елены Ивановны № 78-02-07-81 от «24» января 2018 года и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу», должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах главным специалистом-экспертом Ивачёвой Дарьей Юрьевной

(должность, фамилия, имя отчество полностью)

Проведена ☒ плановая / ☐ внеплановая
☒ выездная / ☐ документарная

проверка за соблюдением требований законодательства
☐ в сфере защиты прав потребителей,
☒ санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя:
Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо Калининского района Санкт-Петербурга имени А.С. Рахлина (сокращенное наименование: ГБУ СШОР по дзюдо имени А.С. Рахлина)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место проведения проверки: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д. 13, лит. А
(полный фактический адрес)

Место нахождения юридического лица: 195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 13, литера А
(полный юридический адрес)

Реквизиты предприятия:
ОГРН 1147847160174

ИНН 7804532520
КПП 780401001

л/с 0511200 в Комитете Финансов СПб

(р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ; для индивидуального предпринимателя – ИНН, свидетельство о госрегистрации)

Руководитель: Ефимычев Павел Станиславович – директор ГБУ СШОР по дзюдо имени А.С. Рахлина (Распоряжение администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 17.03.2016 № 128-рпк)

(ФИО, должность)

Дата и время проведения проверки:

«13» февраля 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 4,5 часа
«21» февраля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
«05» марта 2018 г. с 16 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 1,5 часа


Подпись проверяющего


Подпись уполномоченного представителя ю/л

Акт составлен территориальным отделом Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку, ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки)
Ефимычев Павел Станиславович – директор ГБУ СШОР по дзюдо имени А.С. Рахлина

(должность, Ф.И.О., подпись)
Дата и время ознакомления с распоряжением «29» января 2018 года в 09 часов 00 минут

Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Выборгском и Калининском районах, имеющего свидетельство об аккредитации РОСС RU.0001.410264, дата выдачи свидетельства 02.06.2014, выдано Федеральной службой по аккредитации в составе: заведующего отделением гигиены детей и подростков Клюкиной Натальи Юрьевны, инженера Щукиной Елены Сергеевны, инженера Коневец Ольги Михайловны.
(в случае привлечения к участию в проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю: Ефимычев Павел Станиславович – директор ГБУ СШОР по дзюдо имени А.С. Рахлина
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Общие сведения

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо Калининского района Санкт-Петербурга имени А.С. Рахлина (сокращенное наименование: ГБУ СШОР по дзюдо имени А.С. Рахлина) располагается по адресу: г.Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.13, лит.А на основании свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления от 16.06.2014 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 78-78-69/009/2014-210). Устав утвержден Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 30.11.2017 № 2384-РЗ. Согласно штатному расписанию имеются 87,25 штатной единицы, фактически работают 75 человека, из них 25 тренеров. Личные медицинские книжки с результатами медицинских осмотров предъявлены на всех сотрудников. Медицинские обследования, а также гигиеническое обучение и аттестация большинством персонала пройдены вовремя. При выборочной проверке личных медицинских книжек у 2 человек установлено нарушение сроков прохождения флюорографического исследования (Шеремет М.С. – дата последнего исследования 10.01.2017; Иванова Т.И. – дата последнего исследования 27.01.2017). Режим работы учреждения с 09:00 до 21:00 с понедельника по пятницу, некоторые тренировки проводятся по субботам. Обучаются взрослые и дети в возрасте от 7 лет. Средняя наполняемость групп 30 человек, одновременно в здании находятся не более 120 занимающихся. Тренировки каждой группы проводятся от 3 до 6 раз в неделю в зависимости от уровня подготовки.

С целью организации питьевого режима в рекреациях каждого этажа установлены автоматы очистки питьевой воды. Заключен договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию автоматов очистки питьевой воды от 17.03.2017 № Д16/17 с ООО «ВОДЭКА», представлен акт выполненных работ от 20.09.2017 № 0895. Около каждого автомата имеется запас одноразовых пластиковых стаканов, емкость для сбора использованных стаканов.


Подпись проверяющего


Подпись уполномоченного представителя ю/д

Территория площадью 1717 м² находится в постоянном (бессрочном) пользовании на основании свидетельства о государственной регистрации права от 16.06.2014 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 78-78-69/009/2014-212), заасфальтирована, имеется въезд с улицы. Для сбора твердых бытовых отходов оборудована собственная контейнерная площадка с твердым покрытием, на которой установлены 2 мусорных контейнера с крышками. Заключен гражданско-правовой договор на вывоз отходов от 18.12.2017 № 0372200287417000021-0616478-01 с ООО «6 Спецтранс Сервис». Спортивных сооружений на территории нет.

3-этажное приспособленное здание с цокольным этажом построено в 1917 году, реконструкция проводилась в 2010 году. На цокольном этаже располагаются 5 женских и мужских раздевалок с санузлами и душевыми, кладовая для хранения запаса моющих и дезинфицирующих средств, помещение хранения уборочного инвентаря, прачечная. Раздевалки отделаны кафельной плиткой, оборудованы индивидуальными шкафчиками для вещей, скамьями и крючками для одежды. При каждой раздевалке имеется санузел с 2 унитазами и 2 раковинами. Около раковин установлены дозаторы с жидким мылом и держатели бумажных полотенец. В каждой душевой имеется по 5 душевых установок с перегородками и полочками для средств гигиены. Прачечная оборудована 2 стиральными машинами, 2 сушильными машинами, стеллажами для хранения белья, раковиной для мытья рук. На первом этаже располагается гардероб, оборудованный вешалками на 120 крючков, методический кабинет, медицинский блок, тренажерный зал, зал дзюдо № 1, административные кабинеты. Методический кабинет предназначен для проведения родительских собраний и рабочих совещаний, в тренировочном процессе не используется. Медицинский блок состоит из двух помещений (№ 113 и № 114), стены и полы которых отделаны кафельной плиткой, потолки окрашены. В каждом помещении медицинского назначения имеются раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные локтевыми смесителями, установки для ультрафиолетового облучения. В помещениях медицинского блока имеется отдельный вход с улицы. Стены тренажерного зала окрашены, пол покрыт специальным линолеумом. Тренажеры в удовлетворительном состоянии. Металлические части окрашены, гладкие. Мягкие части тренажеров покрыты гладким искусственным моющимся материалом. На втором этаже располагаются залы дзюдо № 2 и № 3, зал силовой физической подготовки, комната отдыха и раздевалка с санузлом и душевой для тренеров, административные помещения. Стены и потолки залов дзюдо № 1, № 2 и № 3 имеют гладкую деревянную отделку, позволяющую проводить влажную уборку. Всю площадь полов залов дзюдо занимают татами, состоящие из мягких панелей в съемных моющихся чехлах из ПВХ. В зале силовой физической подготовки, помимо татами, установлены тренажеры. На третьем этаже имеются 7 комнат отдыха, а также административные и хозяйственные помещения. Каждая комната отдыха представляет собой помещение с 4 кроватями, тумбочками для личных вещей и шкафом. В каждой комнате отдыха оборудован собственный санузел с унитазом, умывальной раковиной и ванной с душевой установкой. Комнаты отдыха используются только в период спортивных сборов для отдыха спортсменов, имеющих по несколько тренировок в день. Смена и стирка постельного белья осуществляется после каждого посещения.

Горячее и холодное водоснабжение и канализация централизованные. Качество воды централизованной системы питьевого водоснабжения по исследованным органолептическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (экспертное заключение от 16.02.2018 № 78.01.02Ф-10-21-30-31-37/351, протокол лабораторных исследований от


Подпись проверяющего



Подпись уполномоченного представителя ю/л

14.02.2018 № 1457). Все санузлы, душевые, помещения медицинского назначения, помещения для приготовления дез.растворов имеют подводку горячей и холодной воды через смесители.

Отопление центральное водяное. Отопительные приборы закрыты несъемными ограждениями, что не позволяет проводить влажную уборку отопительных приборов. Для контроля температурного режима в помещениях имеются бытовые термометры. Все помещения проветриваются через фрамуги до начала тренировок и в перерывах между ними. Нормируемые параметры микроклимата в спортивном зале № 219 во всех точках измерений соответствуют требованиям п. 6.1 и п. 6.2 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» (экспертное заключение от 16.02.2018 № 78.01.02Ф-10-21-30-31-37/351, протокол измерений параметров микроклимата от 14.02.2018 № 126М). Вытяжная механическая вентиляция имеется из помещений санузлов, душевых, прачечной и помещения для дез.средств, в остальных помещениях имеется приточно-вытяжная механическая вентиляция. Представлены паспорта вент.установок, оформленные ООО «Балтик-Комфорт»: П1, В1, П2В2, П3В3, П4В4, П5В5, П6, В6, П7, В7, П8, В8, П9, В9, В10, В11, В12, В13, В14, В15, В16, В17, В18, В19, В20, В21, В22, В23, В24, В25, В26. Заключен гражданско-правовой договор на техническое обслуживание систем вентиляции от 30.12.2017 № 0372200287417000029-0616478-01 с ООО «БСД», представлен акт выполненных работ от 31.01.2018 № 44. Качество воздуха, отобранного в зале дзюдо № 1, по содержанию взвешенных веществ соответствует требованиям п. 6.7 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (экспертное заключение от 16.02.2018 № 78.01.02Ф-10-21-30-31-37/351, протокол лабораторных исследований от 14.02.2018 № 57Х).

Естественное освещение помещений спортивного назначения и постоянного пребывания людей осуществляется через оконные проемы, оборудованные жалюзи. Не имеют естественного освещения санузлы, душевые, раздевалки, помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, прачечная. Искусственное освещение осуществляется люминесцентными и светодиодными светильниками, имеющими защитную арматуру. Фактические уровни искусственной освещенности в спортивном зале № 219 во всех точках измерений соответствуют требованиям п. 4.7 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (экспертное заключение от 16.02.2018 № 78.01.02Ф-10-21-30-31-37/351, протокол измерений освещенности от 14.02.2018 № 127Е). Перегоревших ламп нет. Заключен договор на оказание услуг по сбору и транспортированию для утилизации отработанных люминесцентных ламп от 03.04.2017 № Д19/17 с ООО «ЭКОМЕНЕДЖЕР». Перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в контейнере в помещении без доступа посторонних. Представлен акт выполненных работ от 17.05.2017 № 0514.

Защищенность здания от грызунов обеспечена. Заключен гражданско-правовой договор на оказании услуг по дератизации от 08.12.2017 № Д03/18 с ООО «Городская Дезинфекционная Станция», кратность проведения мероприятий 1 раз в месяц. Следов пребывания грызунов не обнаружено. Влажная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится ежедневно. Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств имеются. Генеральная уборка проводится ежемесячно. Уборочный инвентарь имеет маркировку, хранится упорядочено, после использования промывается и просушивается. Инвентарь для уборки санузлов имеет сигнальную маркировку. Используются моющие и дезинфицирующие средства с истекшим сроком годности («Mr. Proper»: дата изготовления октябрь 2014 года, срок годности 18 месяцев; «Радуга»: дата


Подпись проверяющего


Подпись уполномоченного представителя ю/л

изготовления июль 2015 года, срок годности 24 месяца; «Лайма»: дата изготовления апрель 2014 года, срок годности 12 месяцев). Сроки годности других моющих и дезинфицирующих средств не нарушены. Вытяжные вентиляционные решетки чистые. Условия для соблюдения правил личной гигиены созданы: возле каждой умывальной раковины имеются дозаторы с жидким мылом и бумажные полотенца, в санузлах – туалетная бумага. Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью с использованием дезинфицирующего раствора.

Данные лабораторных, инструментальных исследований:

- Качество воды централизованной системы питьевого водоснабжения по исследованным органолептическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Выборгском и Калининском районах от 16.02.2018 № 78.01.02Ф-10-21-30-31-37/351, протокол лабораторных исследований от 14.02.2018 № 1457);
- Фактические уровни искусственной освещенности в спортивном зале № 219 во всех точках измерений соответствуют требованиям п. 4.7 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Выборгском и Калининском районах от 16.02.2018 № 78.01.02Ф-10-21-30-31-37/351, протокол измерений освещенности от 14.02.2018 № 127Е);
- Нормируемые параметры микроклимата в спортивном зале № 219 во всех точках измерений соответствуют требованиям п. 6.1 и п. 6.2 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Выборгском и Калининском районах от 16.02.2018 № 78.01.02Ф-10-21-30-31-37/351, протокол измерений параметров микроклимата от 14.02.2018 № 126М);
- Качество воздуха, отобранного в зале дзюдо № 1, по содержанию взвешенных веществ соответствует требованиям п. 6.7 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Выборгском и Калининском районах от 16.02.2018 № 78.01.02Ф-10-21-30-31-37/351, протокол лабораторных исследований от 14.02.2018 № 57Х).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе плановой выездной проверки 13.02.2018 с 09:00 до 13:30, 21.02.2018 с 10:00 до 13:00, 05.03.2018 с 16:30 до 18:00, учитывая данные лабораторно-инструментальных исследований, выявлены нарушения законодательства по следующим разделам и пунктам:

- При установке ограждений на отопительные приборы используемые материалы должны быть безвредны для здоровья людей. Отопительные приборы должны быть доступны для влажной уборки. В помещениях ГБУ СШОР по дзюдо имени А.С. Рахлина отопительные приборы закрыты несъемными ограждениями, что не позволяет проводить влажную уборку отопительных приборов, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999


Подпись проверяющего


Подпись уполномоченного представителя ю/л

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.3 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»;

- Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства должны применяться и храниться в соответствии с инструкцией по их применению. В ГБУ СШОР по дзюдо имени А.С. Рахлина используются моющие и дезинфицирующие средства с истекшим сроком годности («Mr. Proper»: дата изготовления октябрь 2014 года, срок годности 18 месяцев; «Радуга»: дата изготовления июль 2015 года, срок годности 24 месяца; «Лайма»: дата изготовления апрель 2014 года, срок годности 12 месяцев), что является нарушением ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1.1 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»;

- В целях выявления туберкулеза периодически проводятся профилактические медицинские осмотры граждан, порядок и сроки проведения которых устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Согласно Порядку и срокам проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2017 № 124н для работников медицинских, в том числе санаторно-курортных организаций, образовательных, оздоровительных и спортивных организаций для детей установлен срок проведения профилактического осмотра 1 раз в год. Руководитель объекта спорта отвечает за выполнение настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает своевременное прохождение работниками объекта спорта периодических медицинских обследований, гигиенического воспитания и обучения. При выборочной проверке личных медицинских книжек сотрудников ГБУ СШОР по дзюдо имени А.С. Рахлина у 2 человек установлено нарушение сроков прохождения флюорографического исследования (Шеремет М.С. – дата последнего исследования 10.01.2017; Иванова Т.И. – дата последнего исследования 27.01.2017), что является нарушением п. 4 главы III Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», п. 9 Порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза, п. 10.1 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта». Ответственные лица: ГБУ СШОР по дзюдо имени А.С. Рахлина, директор ГБУ СШОР по дзюдо имени А.С. Рахлина Ефимычев Павел Станиславович

Подпись проверяющего

Подпись уполномоченного представителя ю/л

В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации фотографирование фотоаппаратом не применялось (указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Мероприятие по контролю проводилось в моем присутствии:

Ефимычев Павел Станиславович – директор ГБУ СШОР по дзюдо имени А.С. Рахлина

(должность, ФИО, подпись)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена.
(заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего

Подпись уполномоченного представителя ю/л

Подпись проверяющего

Подпись уполномоченного представителя ю/л

К акту прилагаются:

1. Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Выборгском и Калининском районах от 16.02.2018 № 78.01.02Ф-10-21-30-31-37/351;
2. Протоколы лабораторных исследований от 14.02.2018 № 1457, № 57X, протокол измерений освещенности от 14.02.2018 № 127E, протокол измерений параметров микроклимата от 14.02.2018 № 126M;
3. Предписание от 05.03.2018 № 78-02-07-35;
4. Протоколы об административных правонарушениях от 05.03.2018 № Ю 78-02-07-139, № Ф 78-02-07-140, № Ю 78-02-07-141, № Ф 78-02-07-142.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

Должностное лицо: главный специалист-эксперт территориального отдела в Выборгском и Калининском районах Ивачёва Дарья Юрьевна
(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил Ефимычев Павел Станиславович – директор ГБУ СШОР по дзюдо имени А.С. Рахлина
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Дата 05.03.2018 время 18:00

Подпись

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Подпись проверяющего

Подпись уполномоченного представителя ю/л